

Energideklaration

Sammanfattning

Påskvägen 2

863 34 Sundsbruk

Sundsvalls kommun

Nybyggnadsår 1986

Energideklarations-ID 207413

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 2.

Energiprestanda 89 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem El (direktverkande) och värmepump-frånluft (el)

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Lars-Gunnar Karlsson, Anticimex AB,

Energideklarationen är giltig till 2019-08-25

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Västernorrland

Kommun

Sundsvall

Information om fastighet Hillsta 4:169

Huvudadress för denna deklaration

Påskvägen 2, 863 34 Sundsbruk

Adresser på byggnad med husnummer 6

Påskvägen 2, 863 34 Sundsbruk

Påskvägen 4, 863 34 Sundsbruk

Prefix och byggnadsid

1 - 2283401

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 222 - Småhusenhet, flera småhus, sammantaget bostäder för mer än 2 familjer (helårs- eller fritidsbostad)

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1986

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 246 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2008-01 till 2008-12

Graddagar för ort

Sundsvall

Energi-index för ort

Sundsvall

Energi för uppvärmning och komfortkyla

El (direktverkande) 9735 kilowattimmar - fördelat värde

Värmepump-frånluft (el) 9735 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

19470 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

2400 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning**Summa el totalt**

19470 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

19470 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

19470 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

21153 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

21872 kilowattimmar

Energiprestanda

89 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

89 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

75 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

119 till 146 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Frånluftssystem med återvinning

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Installationsteknisk åtgärd

Minskad energianvändning 200 kilowattimmar per år

Kostnad 0,48 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,02 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Vattenbesparingsprodukter

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

För att oberoende upprätta en energideklaration krävs en energibesiktning på plats

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos
Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag
Anticimex AB

Organisationsnummer
556032-9285

Ackrediteringsnummer
7022:02

Tekniskt ansvarig
Henrik Olsson

E-postadress
henrik.olsson@anticimex.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn
Lars-Gunnar Karlsson

E-postadress
lars-gunnar.karlsson@anticimex.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande
2009-08-25

Version av energideklaration
1.5

Deklarations-ID
207413